

# Empfohlene Filterklassen - aus VDI 6022 - Blatt 1

28.08.2018

Einstufig: **min F7 - PM1-50**

angelehnt an DIN EN 16798-3

Außenluftqualität nach VDI 6022 Blatt3	Zuluftqualität		
	ZUL 1 - sehr hoch	ZUL 2 - hoch	ZUL 3 - mittel
<b>AUL 1 - sauber</b>	PM10-50 + PM1-50  M5 + F7	PM1-50  F7	PM1-50  F7
<b>AUL 2 - belastet</b>	PM2,5-65 + PM1-50  F7 + F7	PM10-50 + PM1-50  M5 + F7	PM10-50 + PM1-50  M5 + F7
<b>AUL 3 - hoch belastet</b>	PM1-50 + PM1-80  F7 + F9	PM25-65 + PM1-50  F7 + F7	PM10-50 + PM1-50  M5 + F7

PM steht für Partikelgröße, die zweite Zahl für den Mindestabscheidegrad.